



Leza, Escriña
& Asociados S.A.
Consultores en Ingeniería
de Riesgos y Valuaciones

Perú 345 12º C
Buenos Aires
Argentina

www.lea.com.ar

info@lea.com.ar
tel: 4334.2514
(líneas rotativas)

Ingeniería e
inspección de riesgos

Programas
de prevención

Valuaciones

Ajustes y peritajes

Riesgos del trabajo

Control de daños
en automóviles

CIRCULAR

04.05

Uso de Ascensores durante un Incendio

DOS MUERTOS POR UTILIZAR LOS ASCENSORES EN UN INCENDIO

El domingo 7 de agosto último ocurrió un incendio en el 6to. Piso de un edificio de oficinas del micro centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Un policía y un bombero de la Policía Federal se daban a la tarea de registrar los pisos para verificar que no hubiera personas afectadas por el incendio; afortunadamente, por ser un domingo el edificio estaba prácticamente total desocupado.

En los primeros minutos del incendio el policía rescató una persona de uno de los pisos altos.

El policía y el bombero tomaron sendos ascensores para revisar los pisos, y sucedió lo peor: ambos ascensores fueron "llamados" desde el piso incendiado, se abrieron sus puertas (sin que sus ocupantes pudieran impedirlo) y ambos murieron inmediatamente, sin que se llegara a tiempo a socorrerlos.

Este accidente confirma lo que la mayor parte de la gente común no sabe: **un incendio atrae a los ascensores a los pisos donde el fuego se desarrolla!!!**

La explicación es que las botoneras de llamada suelen actuar por temperatura, o bien el fuego produce un cortocircuito o cierra algún circuito en los pisos donde está instalado, **llamando** a los ascensores hacia los pisos donde hay fuego y/o temperatura elevada.

Es bueno que esta noticia **se divulgue**, para que la muy lamentable desgracia tenga un beneficio futuro: evitar accidentes similares.

Rodolfo S. Leza
Director

8 de Agosto de 2005